



Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO  
DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

CONSÓRCIO CONSTRUTOR:

COORDENAÇÃO DE PROJETOS:

PROJETISTA:



fernandes /  
arquitetos  
associados



OBRA: MUSEU DO AMANHÃ	
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO	
Nº DO DOCUMENTO: MDA-PE-TRM-LO-001	
REVISÃO: 01	
DATA: 24/04/2013	PÁGINA: 1 de 1

DISCIPLINA: TRM	TÍTULO: LISTA DOS EQUIPAMENTOS DO SUBSOLO
--------------------	--

CÓDIGO DO EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO					DIMENSÃO	PESO	EFEITO DINÂMICO
	NOME DO EQUIPAMENTO	AMBIEN TE	POTENCIA	FUNÇÃO	QUANT.			
TRM –FIL-SS001	Filtro Fibra A- 260R	Subsolo		Filtrar Água Refrigeração e Espelhos D'Água	12	Diâmetro 1,60m	2458 Kg	Estático
TRM –TC –SS002	Trocador FP 405-73	Subsolo		Resfriamento Água a ser lançada no mar	02	1,40 x 0,60m	1200Kg	Estático
TRM –BOB-SS003	Bombas EQ1000	Subsolo	7,5Kw	Retrolavagem	02	1,35 x 0,50m	132 Kg	Rotativo 3.500RPM
TRM –BOB –SS004	Bombas NBGE 125-100	Subsolo	18,5Kw	Resfriamento Schiller CAG	04	0,92 x 0,40m	286 Kg	Rotativo 1.750RPM
TRM –BOB –SS005	Bombas NBGE 150- 125	Subsolo	37.0 Kw	Lado Frio Trocador Aqualar	02	1,35 x 0,55m	544 Kg	Rotativo 1.750RPM
TRM –BOB –SS006	Bombas NBGE 150- 125	Subsolo	30,0 Kw	Lado Quente Trocador Aqualar	02	1,20 x 0,55m	379 Kg	Rotativo 1.750RPM
TRM –BOB –SS007	Bombas APP10	Subsolo	5.0 Kw	Filtração Espelho D'Água Grande	04	0.97 x 0,43m	97 Kg	Rotativo 3.500RPM
TRM –BOB –SS008	Bombas APP7	Subsolo	2,5 Kw	Filtração Espelho D'Água Redondo	02	0.97 x 0,43m	97 Kg	Rotativo 3.500RPM
TRM –BOB –SS009	Bombas CRTE 2-2	Subsolo	0,37 Kw	Abasteciment o Espelhos D'Água	02	0,55 x 0,55m	20 Kg	Rotativo 3.500RPM
TRM –FIL-SS010	Filtro Fibra A236	Subsolo		Filtração Espelho D'Água Redondo	02	Diâmetro 0,90m	650 Kg	Estático
TRM – BOB-SS11	Bombas Dosadoras Etatrons	Subsolo	0,37 Kw	Dosagem química	09	0,2 x 0,3m fixadas na parede	2,5 Kg	Pulsante
TRM- BOB-SS12	Agitador Produtos químicos Bombex	Subsolo	0,5 Kw	Agitador de soluções	01	0,2 x 0,3m fixadas na parede	2,5 Kg	Rotativo 3.500RPM