

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO
DO RIO DE JANEIRO S/A
Esclarecimentos 2**

Concorrência n° 001/2013

Processo n° 01/800.083/2013

Pergunta: Qual o sistema de ar condicionado devemos considerar?

Resposta: O ar condicionado deverá ser central com sistema a água ou a ar, a ser definido.

Pergunta: Qual a linha de alumínio que devemos adotar para execução das fachadas?

Resposta: Linha Gold.

Pergunta: Qual o nível de certificação LEED que se pretende conseguir neste empreendimento?

Resposta: No mínimo o nível Certificado.

Pergunta: O que será solicitado na supervisão predial e instalações especiais/segurança?

Resposta: Sistema de automação (refrigeração/ar condicionado, controladoras de acesso, central para detecção e alarme de incêndio, sistema de sonorização, sistemas de alarme de intrusão) e monitoramento de câmeras de CFTV (gravadores digitais de vídeo).

Pergunta: Os equipamentos e mobiliários serão entregues? Quais?

Resposta: Somente equipamentos mecânicos (exaustores, bombas de recalque e incêndio, equipamentos de ar-condicionado, equipamentos de pressurização das escadas, etc.)

Pergunta: Qual a especificação do gerador que deveremos entregar?

Resposta: Gerador à diesel.

Pergunta: Tem exaustão mecânica (não é ventilação natural)?

Em alguns ambientes há exaustão mecânica, conforme marcações em planta. As escadas são pressurizadas.