
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ Nº 04.370.282/0001-70
NIRE 41300019240
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DA
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., REALIZADA EM 22.10.2020. -----

No dia vinte e dois de outubro de dois mil e vinte, na sede da Acionista Controladora, Companhia Paranaense de Energia - Copel, na rua Coronel Dulcídio nº 800, Curitiba - PR, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Copel Geração e Transmissão S.A. - Copel GeT que ao final assinam, após terem sido dispensadas todas as formalidades de convocação. Na sequência, o Sr. Presidente cumprimentou a todos e convidou a mim, Amilton Paulo de Oliveira, para secretariar a reunião e ficar responsável pela assinatura da versão a ser encaminhada à Junta Comercial do Paraná. A seguir, apresentou o assunto constante na convocação desta reunião: **1. Alteração de Nível de Segurança das Barragens da PCH APC de Alerta para Atenção e Plano de Ação em andamento.** Sobre o **único item da pauta**, o Sr. Thadeu Carneiro da Silva, Diretor de Operação e Manutenção, apresentou as conclusões dos pareceres técnicos e as ações adotadas, relacionadas às barragens de Fiú e Apucarantina da Pequena Central Hidrelétrica Apucarantina - PCH APC. Foram apresentados as condições para alteração do nível de segurança de "Alerta" para "Atenção" a seguir destacadas: a) rebaixamento temporário do nível normal do reservatório da barragem de Fiú em 3 metros; b) melhorias na segurança, supervisão e confiabilidade operacional da PCH APC; c) definição de cronograma de implementação do Plano de Ação de Emergência - PAE e demais ações relacionadas; e d) necessidade da elaboração de projeto e execução de obras de readequação das barragens Fiú e Apucarantina quanto aos critérios de segurança. Acrescentaram que as informações contidas no Relatório de Inspeção de Segurança Especial RISE-APC-001 foram validadas por consultores externos (Lactec), atestando a alteração do nível de segurança de "alerta" para "atenção". Demonstraram o resultado do estudo para a redução do nível do reservatório para 670 m, tempo de recorrência (TR) de 15 anos e o respectivo impacto na produção de energia. Os membros do Conselho de Administração agradeceram pelas informações apresentadas e solicitaram que continuem sendo informados sobre as ações adotadas, relacionadas às barragens de Fiú e Apucarantina da PCH APC. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. -----

DANIEL PIMENTEL SLAVIERO
Presidente

MOACIR CARLOS BERTOL
Secretário Executivo

CASSIO SANTANA DA SILVA

AMILTON PAULO DE OLIVEIRA
Secretário